


- F1** Zählervorsicherung/SH-Schalter
- F2** Steuersicherung (10 A, 25 kA)
- K4** Kundenrelais Warmwasserspeicher
- P1** Zähler: Allgemeine Verbraucher
- P3** TSG (Tarifsteuergerät)
 - R1 Tarifschaltung Allgemein (HT/NT)
 - R4 Warmwasserspeicher, Freigabe 4 h im NT
- Q3** Fehlerstromschutzschalter FI (ggf.)
- X1** Tarifsteuerklemme (7polig)
- X2** Steuerklemme (7polig, plombierbar)
- X3** Hauptleitungsabzweigungsklemme



Energieversorgung
Alzenau GmbH
Mühlweg 1
63755 Alzenau
Telefon 06023/949-444
Telefax 06023/949-491
www.eva-alzenau.de
info@eva-alzenau.de

Geschäftsführer:
Dipl. Verw. (FH) Mathias
Simon
Dipl. Kaufm. Dirk Weiße

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Walter Scharwies

Sitz der Gesellschaft:
Alzenau

Handelsregister:
HRB 7021

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
204/116/51615

*) Grundheizung bei WwS

Die Grundheizung wird entsprechend der jeweiligen Freigabedauer nach den Erfordernissen des Netzbetreibers geschaltet.

Starkheizung bei WwS

Die Starkheizung (Schnellheizstufe) muss für jede Nachladung erneut von Hand eingeschaltet werden (kein thermostatisch gesteuertes Nachladen).